

### **Wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg – odcinek od S1 do S17 z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym”

**Pytanie:** Czy Gmina Piaski posiada system monitoringu przepompowni ścieków, do jakiego należy wpiąć nowo budowane przepompownie ścieków ?

**Odpowiedź:** Tak. W Gminie Piaski obowiązuje system monitoringu i wizualizacji GPRS firmy Hydro-Partner. Nowobudowaną przepompownię ścieków należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu. Zamawiający nie dopuszcza działania u siebie dwóch systemów monitoringu

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman

Otrzymują:

- wszyscy zainteresowani
- a/a