

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg – odcinek od S1 do S17 z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym”

Pytanie: W dokumentacji projektowej (zestawienie przepompowni str. 18) przyjęto następujący typ przepompowni ścieków P1 – PS-IC 2BW.150.215.100/100 PB.P.200 średnica pionu 50 średnica rurociągu tłocznego za przepompownią 75 PE, natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót pkt 2.4 Przepompownia str. 6 P1 – PS-IC 2BW.150.215.100/100 PB 120 średnica rurociągu 160PE. Który typ przepompowni należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć następujący typ przepompowni P1
- typ. PS-IC2 BW.150.215.100/100 PB.P.200
- średnica pionu tłocznego/rurociągu tłocznego za pompownią (mm)– 100/160PE
- średnica wew./całkowita wys. zbiornika (mm)– 2000/5090
lub równoważy przedstawionemu powyżej.

Pytanie: W dokumentacji projektowej przyjęto przepompownie firmy Instalcompact Poznań, natomiast Gmina Piaski posiada system monitoringu firmy Hydro-Partner. Czy Zamawiający może określić kwotę jaką zamierza przeznaczyć na wpięcie do istniejącego monitoringu ?

Odpowiedź: Wpięcie do istniejącego monitoringu należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 223, poz. 1655 z późn. zm) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman

Otrzymują:

- wszyscy zainteresowani
- a/a