

Piaski, dnia 28.08.2009r.

IZP.341-04/09

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grabonóg – odcinek od S1 do S17 z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym”

Pytanie: W związku z odpowiedzią co do konieczności wpięcia zaprojektowanej pompowni do istniejącego systemu monitoringu prosimy o podanie szczegółowych wytycznych co do konfiguracji zaprojektowanej pompowni typu Instalcompact do istniejącego oprogramowania. Wytyczne, między innymi powinny zawierać następujące informacje:

- rodzaj protokołu transmisji danych
- wymagany rodzaj interfejsu w pompowni przez który ma następować łączenie
- zestawienie wymaganych parametrów (lista rejestrów) do przesyłu

Odpowiedź: W związku z funkcjonowaniem w Gminie Piaski określonego standardu automatyki sterowania i monitoringu przepompowni ścieków oraz z aktualizacją zapisów projektowych do nowych technologii, zaprojektowaną przepompownię należy wyposażyć w moduł telemetryczny MT-101 lub inny równoważny. Obecny system wykorzystuje usługę GPRS operatora sieci komórkowej GSM, jako interfejs do transmisji danych. Lista sygnałów do przesyłu jest dostępna podczas wizji lokalnej obecnie użytkowanego systemu monitoringu.

Pytanie: Czy Zamawiający umożliwia zastąpienie istniejącego systemu innym o porównywalnych parametrach lub lepszym, umożliwiającym „wpięcie” już monitorowanych pompowni na terenie Gminy Piaski

Uzasadnienie: Zaprojektowane w dokumentacji pompowni, w standardzie przygotowane są do monitorowania jej pracy pod względem sprzętowym, a producent w ramach dostawy urządzenia umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z dostarczonego oprogramowania w okresie gwarancyjnym. W związku z powyższym nieekonomicznie uzasadnione wydaje się ponoszenie dodatkowych kosztów na konfigurację zaprojektowanych urządzeń z innym niż fabryczne oprogramowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający określił się w tej sprawie w odpowiedzi na pytanie od innego oferenta z dnia 25 sierpnia 2009r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman

Otrzymują:

- wszyscy zainteresowani
- a/a